

武汉市 2023 年下半年装配式构件 产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 6 件，其中 3 件作为检验样品，3 件作为备用样品。

2 检验项目和检验方法

表 1

序号	检验项目	检验方法
1	尺寸偏差	GB 50204-2015
2	外观质量	GB 50204-2015
3	承载力	GB 50204-2015
4	挠度	GB 50204-2015
5	裂缝宽度	GB 50204-2015
6	抗裂系数	GB 50204-2015
7	保护层厚度	GB 50204-2015

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范

DB42/T 1225-2017 装配式混凝土结构工程施工与质量验收规程

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检

产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。