

# 武汉市 2023 年下半年防火涂料产品质量监督抽查实施细则

## 1 抽样方法

以随机抽样的方式抽取检验样品和备用样品。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表 1。

表 1 抽取样品数量

序号	产品名称	抽样数量	检验样品数量	备用样品数量
1	饰面型防火涂料	2 桶	1 桶（每桶 $\geq 3\text{kg}$ ，整包装抽取，避免分装。配套组分按配比抽取）	1 桶（每桶 $\geq 3\text{kg}$ ，整包装抽取，避免分装。配套组分按配比抽取）
2	醇酸树脂涂料	2 桶	1 桶（每桶 $\geq 3\text{kg}$ ，整包装抽取，避免分装。配套组分按配比抽取）	1 桶（每桶 $\geq 3\text{kg}$ ，整包装抽取，避免分装。配套组分按配比抽取）

## 2 检验依据

表 2 饰面型防火涂料

序号	检验项目	检验方法
1	在容器中的状态	GB 12441-2018
2	细度	GB/T 1724-2019
3	干燥时间	GB/T 1728-2020
4	附着力	GB/T 1720-2020
5	柔韧性	GB/T 1731-2020
6	耐冲击性	GB/T 1732-2020
7	耐水性	GB/T 1733-1993

表 3 醇酸树脂涂料

序号	检验项目	检验方法
1	VOC 含量	GB/T 23985-2009 GB/T 34682-2017 GB/T 23986-2009 GB/T 34675-2017

序号	检验项目	检验方法
		GB/T 6750-2007
2	苯含量	GB/T 23990-2009
3	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量	GB/T 23990-2009
4	在容器中状态	GB/T 25251-2010
5	原漆颜色	GB/T 1722-1992
6	不挥发物含量	GB/T 1725-2007
7	流出时间	GB/T 6753.4-1998
8	结皮性	GB/T 25251-2010
9	施工性	GB/T 25251-2010
10	漆膜外观	GB/T 25251-2010
11	干燥时间	GB/T 1728-1979
12	弯曲试验	GB/T 6742-2007
13	回粘性	GB/T 1762-1980
14	耐水性	GB/T 1733-1993 GB/T 1766-2008
15	细度	GB/T 6753.1-2007
16	遮盖力（适用时）	GB/T 1726-1979
17	重涂适应性（适用时）	GB/T 25251-2010
18	硬度（适用时）	GB/T 1730-2007
19	划格试验（适用时）	GB/T 9286-1998
20	打磨性（适用时）	GB/T 25251-2010
21	耐盐水性（适用时）	GB/T 25251-2010 GB/T 1766-2008
22	耐酸性（适用时）	GB/T 25251-2010 GB/T 1766-2008

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

### 3 判定规则

#### 3.1 依据标准

GB 12441-2018 《饰面型防火涂料》

GB/T 25251-2010 《醇酸树脂涂料》

GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。