

# 武汉市 2024 年下半年天然装饰石材

## 产品质量监督抽查实施细则

### 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取的样品数量不得少于 4kg，将样品均分为两份，每份至少 2kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

### 2 检验项目和检验方法

表 1

| 序号 | 检验项目  | 检验方法         |
|----|-------|--------------|
| 1  | 内照射指数 | GB 6566-2010 |
| 2  | 外照射指数 | GB 6566-2010 |

### 3 判定规则

#### 3.1 依据标准

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

#### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。