

武汉市 2024 年下半年燃气采暖热水炉产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 2 台，其中 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	燃气系统密封性	GB 25034-2020
2	电源运行安全性	GB 25034-2020
3	点火装置	GB 25034-2020
4	火焰监控装置	GB 25034-2020
5	采暖额定热负荷	GB 25034-2020
6	采暖额定热输出	GB 25034-2020
7	生活热水额定热负荷	GB 25034-2020
8	表面温升	GB 25034-2020
9	预清扫	GB 25034-2020
10	工作温度下的泄漏电流	GB 25034-2020
11	工作温度下的电气强度	GB 25034-2020
12	对触及带电部件的防护	GB 25034-2020
13	耐潮湿	GB 25034-2020
14	泄漏电流和电气强度	GB 25034-2020
15	内部布线	GB 25034-2020
16	电源连接和外部软线	GB 25034-2020
17	接地措施	GB 25034-2020

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 25034-2020 燃气采暖热水炉

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。